

Замечания и предложения
ОООР "Федеральная Палата пожарно-спасательной отрасли
и обеспечения безопасности"
по проекту изменений в ФЗ №123 "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности"
(дополнение к письму №055 от 23.04.2014
с учетом результатов совещания в ДНПР 08.07.2014г.)

1. Статью 2 дополнить следующими понятиями и их определениями:

"пожарная секция - часть здания, сооружения, выделенная противопожарными преградами в соответствии с требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, обеспечивающими ограничение распространения пожара за пределы очага". Обоснование: это понятие используется в ст.59 ФЗ №123 и имеет широкое применение в качестве решения, когда ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается противопожарными преградами, перечисленными в ст.37 ФЗ №123, но не относящимися с противопожарным стенам и противопожарным перекрытиям (покрытиям) 1-го типа (см., например, п.п.6.2.11, 6.3.7, 6.9.6, 6.13.9 СП 4.13130.2013), т.е. путем деления на **пожарные секции** согласно понятия и его определения по п.3.4 СП 2.13130.2012.

"спасение - процесс индивидуального или коллективного несамостоятельного (принудительного) перемещения людей в безопасную зону при наличии угрозы их жизни (здоровью) от воздействия опасных факторов пожара или иных чрезвычайных ситуаций с использованием соответствующих технических средств спасения или без их применения". Обоснование: это понятие используется в ст.ст.80, 123 ФЗ №123 (причем часто его ошибочно связывают с понятием "эвакуация"), а также проекте Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", однако его определение нигде не приведено, а за прошедшие 5 лет действия ФЗ №123 требования по использованию средств спасения не нашли реализации ни в одном своде правил!;

"самоспасание - процесс индивидуального самостоятельного вынужденного перемещения людей в безопасную зону при наличии угрозы их жизни (здоровью) от воздействия опасных факторов пожара или иных чрезвычайных ситуаций с использованием соответствующих технических средств или приспособлений для спасания". Обоснование: это понятие используется в ст.123 ФЗ №123, а также проекте Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", однако его определение нигде не приведено, а за прошедшие 5 лет действия ФЗ №123 требования по

использованию средств самоспасания не нашли реализации ни в одном своде правил!.

2. В статье 32 подпункт а) пункта 3) части 1 дополнить словом **"аптеки"**. Обоснование: это требование реализовано в п.5.5.5 СП 4.13130.2013, однако не базируется на положениях ст.32 ФЗ №123.

3. В **статье 36 часть 2 и таблицу 6** приложения считать утратившими силу.

4. В ч.2 ст.40 в отношении типов обычных лестничных клеток записать в редакции:

"1) Л1 - лестничные клетки со световыми проемами в наружных стенах;

2) Л2 - лестничные клетки со световыми проемами в покрытии".

Обоснование: даже при наличии естественного освещения такие лестничные клетки обеспечиваются искусственным освещением согласно требованиям ст.10 ФЗ №384 и СП 52.13330.2011, а выбор наличия остекления, его отсутствия или их комбинации должны определять застройщик и проектная организация с учетом климатической зоны строительства здания, сооружения.

5. В ч.3 (п.3) ст.40 в отношении незадымляемых лестничных клеток записать в редакции:

"НЗ - лестничные клетки с входом в них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором на этаже пожара обеспечивается подпор воздуха".

Обоснование: это исключит имеющуюся неоднозначность трактовки этого пункта в существующей редакции и обеспечит взаимосвязь с требованиями п.п.7.14г) и 7.15в) СП 7.13130.2013.

6. В ст.45 (часть 1) после слов "поршковые" **вставить слово "газопоршковые"**.

7. Часть 3 ст.48 изложить в редакции:

"Состав и характеристики систем предотвращения пожаров, а также правила и методы их испытаний (измерений) устанавливаются настоящим Федеральным законом и нормативными документами по пожарной безопасности".

8. В п.11 ст.49 вместо слов "отложений пыли, пуха" записать слова **"горючих отложений"**, что является более общим понятием по сравнению с действующим.

9. В **п.4 ст.52** вторую часть предложения записать в редакции **"..., средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре"**, что исключит противоречие с ч.2 ст.47 и ст.123 ФЗ №123.

10. В **ч.3 ст.55** вместо слов "специальных работ по тушению пожара" записать слова **"спасательных работ при тушении пожара"**, что более точно и конкретно позволяет предъявить требования к СИЗ, средствам спасения и самоспасания согласно ст.123 ФЗ №123.

11. В **ч.3 ст.62** вместо слов "настоящим Федеральным законом"

записать **"нормативными документами по пожарной безопасности"**.
Обоснование: согласно ФЗ №117 от 10.07.2012г. таблицы 7, 8, 9 и 10 утратили силу, а требования имеются только в СП 8.13130.2009, т.е. в нормативном документе по пожарной безопасности, а не в ФЗ.

12. В измененной редакции **ст.64** в ч.4 заключительную часть предложения записать в редакции **"...требования которых установлены, а также выполнены для соответствующего объекта защиты"**.

Обоснование: в этом случае декларация становится формой оценки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности согласно п.4 ч.1 ст.144 ФЗ №123, т.к. позволяет, кроме перечня статей (частей, пунктов) ТР и НД, декларировать их выполнение и тогда установить реальную ответственность за полноту и достоверность декларации согласно ч.4 ст.64 ФЗ №123 (в редакции ФЗ №117 от 10.07.2012г.).

13. В **ст.85** часть 10 изложить в следующей редакции: **«Одновременная работа автоматических установок аэрозольного, газопорошкового, порошкового, газового пожаротушения или комбинированного пожаротушения с участием одного из вышеназванных огнетушащих веществ и систем противодымной вентиляции в помещении пожара не допускается»**.

14. Второе предложение **ч.13 ст.88** изложить в измененной редакции:

"Основа рабочих полотен противопожарных штор и экранов должна выполняться из негорючих материалов" (основание - ч.ч. 3, 4 и 5 ст.13 ФЗ №123).

15. В **ч.3 ст.89**:

пункт 1г) записать в редакции: **"через лестничную клетку или коридор (проход) и лестничную клетку"**. Обоснование: это позволит исключить неоднозначность применения данного требования при развитой встроенно-пристроенной части зданий, сооружений, размеры которой ФЗ и НД не регламентируются;

вместо пункта 2г) для исключения неоднозначности его понимания при экспертизе проектной документации записать два пункта:

г) на эксплуатируемую кровлю;

д) на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа или лестничную клетку.

16. Часть 11 ст.87 изложить в редакции:

"В зданиях, сооружениях I-III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных и блокированных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку, облицовку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а фасадные системы должны быть класса пожарной опасности не ниже К1".

Обоснование: в существующей редакции отсутствуют ограничения к элементам облицовки (см. п.3.8 СП 2.13130.2012), а также содержат

показатель "не должны распространять горение", не предусмотренный ФЗ №123, хотя фасадные системы относятся к строительным конструкциям, к которым применяется классификация по ст.36 ФЗ №123.

17. **Часть 15 ст.89** изложить в следующей редакции:

"На этажах зданий, сооружений, с которых не обеспечивается эвакуация маломобильных групп населения за необходимое время, должны предусматриваться вблизи лифтов или в холлах лифтов безопасные зоны, в которых такие группы могут находиться до завершения спасательных работ пожарными подразделениями. При этом лифты должны быть предназначены для использования маломобильными группами населения или соответствовать требованиям к лифтам для транспортирования пожарных подразделений. Требования к безопасным зонам устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности".

Обоснование: это позволит исключить несоответствия действующего требования с положениями ст.7 ФЗ №184, ст.12 ФЗ №384, постановления Правительства России от 16.02.2008г. №87, п.п.5.2.17-5.2.22, 5.2.23-5.2.34 СП 59.13330.2012,

18. В **ч.1 ст.104** исключить слова **"возникновению и"**. Обоснование: установки пожаротушения осуществляют тушение уже возникшего пожара, т.е. когда процесс горения уже происходит, а исключить возникновение пожара АУП не могут!

19. В **ч.1 ст.105** записать в редакции **"Переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать тушение пожара соответствующего класса на площади, указанной в технической документации"**.

Обоснование: передвижные огнетушители с зарядом до 100 литров не могут использоваться одним человеком, обязательным для огнетушителя является его предназначение для определенного класса (классов) пожара, а документация составляется не только организацией-изготовителем, но и организациями, осуществляющими зарядку, перезарядку, обслуживание, ремонт огнетушителей согласно ФЗ №99 от 04.05.2011г. и ПП РФ от 30.12.2011г. №1225.

20. **Ч.1 ст.106** изложить в редакции **"Конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность открывания запорного устройства одним человеком и подачи с расходом огнетушащей жидкости, обеспечивающим тушение очага пожара"**.

Обоснование: в СП 10.13130.2009 для внутренних пожарных кранов указывается требуемый расход струи в л/с, т.е. показатель интенсивности не используется.

21. В **ч.3 ст.107** вместо слов **"...к загромождению..."** записать слова **"...к уменьшению расчетных параметров путей эвакуации"**.

22. Главу 26 **дополнить статьёй 113¹** "Требования к автоматическим установкам газопорошкового пожаротушения" следующего содержания:

"Автоматические установки газопорошкового пожаротушения должны

обеспечивать:

1) своевременное обнаружение пожара автоматической установкой пожарной сигнализации, входящей в состав автоматической установки порошкового пожаротушения;

2) возможность задержки подачи газопорошкового огнетушащего вещества в течение времени, необходимого для эвакуации людей из защищаемого помещения;

3) создание огнетушащей концентрации газопорошкового огнетушащего вещества в защищаемом объеме или над поверхностью горящего материала за время, необходимое для тушения пожара".

23. Статью 115 изложить в следующей редакции:

"Автоматические установки комбинированного пожаротушения должны обеспечивать:

1) своевременное обнаружение пожара автоматической установкой пожарной сигнализации, входящей в состав автоматической установки комбинированного пожаротушения;

2) возможность задержки подачи огнетушащего вещества в течение времени, необходимого для эвакуации людей из защищаемого помещения;

3) создание огнетушащей концентрации огнетушащего вещества в защищаемом объеме или над поверхностью горящего материала за время, необходимое для тушения пожара".

24. В ст.126 слово "проникновения" заменить словом "**доступа**".

Обоснование: для приведения в соответствие с требованиями ч.1 ст.80 ФЗ №123.

Председатель Комитета
по техническому регулированию и
нормотворчеству Федеральной Палаты
д.т.н., профессор,
академик НАН ПБ, ВАН КБ
"09" июля 2014г.



Е.А.Мешалкин